

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 19.07.2026 по 21.07.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
19.07.2026	4	93421	21102	10094	22599	7740	9926	21961	37348	25659
19.07.2026	15	114218	28468	12522	25925	9650	13996	23658	36809	25563
20.07.2026	3	94199	21660	10221	22429	7918	10124	21847	36691	25514
20.07.2026	14	119648	30393	13787	26575	9980	15295	23618	36734	25513
21.07.2026	3	95069	21893	10337	22508	7923	10536	21871	36961	25536
21.07.2026	14	120258	30421	13871	26729	10019	15712	23507	36757	25506