

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 25.07.2026 по 27.07.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
25.07.2026	4	94852	21391	10521	23032	7813	9931	22164	37496	25258
25.07.2026	14	117144	28443	13456	26986	9705	14906	23649	37776	25505
26.07.2026	4	94456	21235	10397	23071	7729	10000	22024	37808	25078
26.07.2026	14	116807	28230	13356	26906	9630	14883	23802	37599	25348
27.07.2026	4	95275	21305	10588	23467	7712	9810	22393	37697	25051
27.07.2026	14	121514	30245	14511	28063	10026	14896	23773	37240	25348