

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 02.08.2026 по 04.08.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
02.08.2026	4	94648	21850	10227	23361	7639	9438	22134	38035	25501
02.08.2026	14	117273	28733	12675	27064	9772	15092	23937	37587	25485
03.08.2026	4	96637	21997	10590	23631	7899	10111	22409	36682	25412
03.08.2026	14	123284	31389	13943	27782	10051	16283	23836	36062	25891
04.08.2026	3	97560	22622	10793	23433	8070	10659	21983	36118	26371
04.08.2026	14	122557	30913	13930	27772	10042	16024	23876	35599	26370