

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 05.08.2026 по 07.08.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
05.08.2026	4	97270	22352	10528	23333	7924	10581	22551	36302	25780
05.08.2026	14	122647	31227	14041	27037	10128	16276	23937	35603	26317
06.08.2026	4	97473	22420	10564	23241	7960	10817	22470	36764	25659
06.08.2026	14	123545	31599	14138	27087	10126	16731	23864	36437	26229
07.08.2026	4	98105	22594	10722	23411	7923	10959	22495	36783	25779
07.08.2026	14	123931	31595	14299	27072	10130	16960	23875	36277	26349