

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 08.08.2026 по 10.08.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
08.08.2026	4	97072	22697	10516	22958	8109	10727	22066	37368	26257
08.08.2026	14	120509	29862	13529	26490	9853	17020	23756	37116	26419
09.08.2026	4	96200	22215	10375	22897	8013	10627	22072	37779	26157
09.08.2026	15	118784	28873	13082	26418	9739	16726	23947	37208	26317
10.08.2026	4	96523	21921	10434	23231	7979	10550	22407	36503	26157
10.08.2026	14	122002	30569	13863	27110	10187	16511	23763	36820	26327