

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 09.08.2026 по 11.08.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
09.08.2026	4	96601	22438	10387	23030	8024	10778	21945	37880	26417
09.08.2026	14	119362	29139	12959	26629	9785	17025	23825	37321	26409
10.08.2026	3	96893	22284	10464	23098	8102	10934	22011	37842	25822
10.08.2026	14	122089	30595	13847	27237	10218	16593	23599	37144	26322
11.08.2026	3	97287	22662	10560	23100	8077	10780	22108	36329	25360
11.08.2026	14	121888	30532	13869	27224	10176	16293	23794	35725	25398