

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 18.08.2026 по 20.08.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
18.08.2026	3	95465	22425	10519	22578	8068	9826	22048	36883	25134
18.08.2026	14	118865	30044	13630	26597	10018	14953	23623	35889	25051
19.08.2026	3	95592	22364	10614	22813	8037	9939	21825	36851	24702
19.08.2026	13	119023	29718	13766	26704	9997	15072	23766	35525	25006
20.08.2026	3	95613	22370	10594	22628	8013	10035	21973	36647	24746
20.08.2026	14	118780	29890	13480	26627	10034	15179	23571	35683	25016