

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 23.08.2026 по 25.08.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
23.08.2026	3	95720	22387	10189	22575	8366	10730	21473	37643	26177
23.08.2026	15	117437	28411	12519	26110	9977	16449	23970	35669	26117
24.08.2026	3	96804	22214	10228	22827	8348	10840	22347	36344	25794
24.08.2026	14	121789	29988	13706	26866	10366	17107	23757	35938	26064
25.08.2026	3	97261	22465	10403	22806	8344	10977	22266	36940	25764
25.08.2026	14	120876	29803	13606	26744	10353	16719	23652	36142	26064