

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 03.09.2026 по 05.09.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
03.09.2026	3	96725	22380	10385	23518	8185	9441	22815	36868	26797
03.09.2026	11	118512	29780	13387	27129	10186	13517	24512	36119	27411
04.09.2026	3	96744	22494	10359	23382	8257	9493	22757	37193	26743
04.09.2026	11	118442	29843	13361	27190	10235	13527	24286	36971	27363
05.09.2026	3	95497	22350	10215	23096	8258	9272	22307	37592	27338
05.09.2026	14	115518	28538	12489	26355	10158	13720	24258	37591	27328