

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 08.09.2026 по 10.09.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
08.09.2026	2	97042	23280	10481	22856	8663	9169	22593	36528	27120
08.09.2026	11	118440	30510	13377	26841	10554	12611	24546	37326	27422
09.09.2026	3	97173	23021	10364	23148	8406	9034	23200	37194	26551
09.09.2026	11	118583	30332	13538	27054	10303	12689	24667	37158	26851
10.09.2026	2	97109	23335	10488	22966	8518	9205	22597	37285	26546
10.09.2026	11	118217	30058	13303	27130	10301	12848	24578	37082	26846