

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 12.09.2026 по 14.09.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
12.09.2026	3	96371	22773	10343	23145	8456	8816	22838	37692	26386
12.09.2026	12	114822	28652	12669	26610	10095	12242	24553	35916	26843
13.09.2026	3	96154	22835	10258	23117	8468	8763	22713	37803	26336
13.09.2026	19	114389	28553	12612	26877	10190	12657	23500	36820	26774
14.09.2026	2	96603	22959	10384	23244	8498	9008	22509	36502	26321
14.09.2026	11	118296	29831	13500	27108	10492	12621	24743	36142	26804