

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 17.09.2026 по 19.09.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
17.09.2026	2	98540	23574	10483	23934	8657	9037	22855	35586	27112
17.09.2026	10	118355	29999	13435	27470	10577	12101	24773	35093	27401
18.09.2026	2	98651	23459	10530	23939	8690	9162	22871	35850	27032
18.09.2026	10	118534	29997	13475	27596	10601	12238	24627	35603	27316
19.09.2026	3	98498	23262	10395	24274	8583	8917	23067	35289	26353
19.09.2026	19	115970	29196	12566	27495	10390	12474	23850	35991	26353