Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 25.10.2026 по 27.10.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо-Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
25.10.2026	3	108741	25738	11276	26155	9503	9991	26077	35766	21774
25.10.2026	18	128424	32752	13788	29489	11522	13399	27473	35920	21676
26.10.2026	2	109860	26119	11403	26177	9561	10220	26380	36381	23111
26.10.2026	18	131319	34030	14355	29890	11673	13672	27700	35367	23244
27.10.2026	2	110817	26446	11700	26358	9710	10309	26295	36303	23218
27.10.2026	18	131520	34236	14394	29805	11687	13680	27719	35425	23218

Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru