Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 29.10.2026 по 31.10.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо-Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
29.10.2026	2	111398	26536	11675	26590	9658	10361	26577	35626	23364
29.10.2026	18	132351	34137	14437	30073	11775	13727	28202	35651	23359
30.10.2026	2	111692	26611	11678	26700	9719	10356	26628	35752	23311
30.10.2026	10	132419	33861	14766	30250	11594	13239	28709	35549	23311
31.10.2026	3	111286	26404	11569	26651	9622	10316	26724	35973	23311
31.10.2026	18	130116	33294	13938	29767	11732	13524	27860	36382	23311

Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru