Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 09.11.2026 по 11.11.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо-Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
09.11.2026	2	115534	27557	11679	27547	10112	11697	26942	34694	26987
09.11.2026	18	136658	35426	14751	31115	12241	15080	28045	34158	26984
10.11.2026	2	116196	27670	11932	27733	10087	11783	26990	35127	26955
10.11.2026	18	136511	35401	14721	31057	12218	15112	28002	34974	26960
11.11.2026	3	116221	27285	11840	27861	10071	11434	27731	34591	25778
11.11.2026	18	136667	35430	14758	31094	12335	14918	28133	34280	25760

Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru