

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правления АО «СО ЕЭС»



_____ С.А. Павлушко
«28» сентября 2026 г.

Перечень изменений в устройство РЗА или алгоритм его функционирования, при внесении которых не требуется изменение номера версии алгоритма функционирования устройства РЗА и отсутствует необходимость проведения повторных сертификационных испытаний устройства РЗА, ранее сертифицированного в Системе добровольной сертификации АО «СО ЕЭС» на соответствие функциональным требованиям, предъявляемым соответствующим ГОСТ Р

1. Увеличен диапазон или уменьшен шаг регулирования параметра настройки функции в устройстве РЗА.
2. В существующую логическую цепь (блокирующую или разрешающую) дополнительно (через элемент «ИЛИ») добавлена возможность блокировки от программной накладки, функциональной клавиши или через дискретный вход.
3. Добавлены дополнительные выходы срабатывания внутренних функций, реализованных в функции РЗА.