

Изменения, вносимые в **Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям**, связанные с уточнением порядка определения соответствия фактического времени включения в сеть генерирующего оборудования с нормативным временем включения (синхронизации) при отдаче команды диспетчера на одновременное включение в сеть из резерва в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима более двух единиц генерирующего оборудования на одной электростанции

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
П.5.6		<p><b>Добавить абзац следующего содержания:</b></p> <p>В случае отдачи команды диспетчера на одновременное включение в сеть из резерва в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима более двух единиц генерирующего оборудования на одной электростанции, СО регистрирует соответствие (несоответствие) фактического времени включения в сеть генерирующего оборудования с нормативным временем включения (синхронизации) в отношении двух единиц генерирующего оборудования данной электростанции с наименьшим фактическим временем включения в сеть. В отношении остальных единиц генерирующего оборудования данной электростанции, величины <math>N_{пуск,h}^{инГТП}</math> и <math>N_{пуск,h}^{отстГТП}</math> в пределах нормативного времени включения не регистрируются, а начиная часа, следующего за временем окончания норматива, до фактического времени включения, либо до времени подачи диспетчерской заявки и последующие 4 часа регистрируется несоответствие состава оборудования (<math>N_{уст,h}^{измГТП}</math>), далее снижения мощности регистрируются в общем порядке.</p>

Изменения, вносимые в **Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка**, связанные с установлением планового технологического минимума генерирующего оборудования электростанций, расположенных во второй ценовой зоне

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
6.2.4		<p><b>Добавить абзац следующего содержания:</b>            Для генерирующего оборудования электростанций, расположенных во второй ценовой зоне в период с 1 августа по 30 сентября 2009 года включительно, в качестве планового технологического минимума принимается значение минимальной мощности включенного генерирующего оборудования, отнесенного к ГТТ генерации, заявленное Участником ОРЭ в уведомлении о составе и параметрах генерирующего оборудования, поданном не позднее 16 часов 30 минут московского времени суток X-2, согласованное СО.</p>

Изменения, вносимые в **Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка**, связанные с утверждением Норматива времени пусков парогазовых установок мощностью 39-450 МВт и газотурбинных установок мощностью 100–150 МВт и новой редакции Норматива продолжительности пуска энергоблоков мощностью 150–800 МВт тепловых электростанций из различных тепловых состояний и примечаний по порядку их применения

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
Приложение 5		<p><b>Изменить приложение №5</b></p>